

СОГЛАСОВАНО:

Министр тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

А.А. Дрыга

"16" сентября 2026г.



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер филиала

АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Филиал

АО «СО ЕЭС»

Челябинское РДУ

Е.С. Панарин

"16" сентября 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Челябэнерго»



А.М. Артемов

"16" сентября 2026г.

График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 гг.
по Филиалу ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории Челябинской области*

№ п/п	Наименование	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ										
	Снижение электрической энергии по очередям	3134,78	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91	3162,91
	Всего снижение нарастающим итогом	3134,78	6297,69	9460,61	12623,52	15786,43	18949,35	22112,26	25275,17	28438,08	31601,00
1	Зона ПО Златоустовские электрические сети										
	Снижение электрической энергии по очередям	798,20	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33
	Всего снижение нарастающим итогом	798,20	1624,52	2450,85	3277,18	4103,51	4929,84	5756,16	6582,49	7408,82	8235,15
2	Зона ПО Центральные электрические сети										
	Снижение электрической энергии по очередям	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83
	Всего снижение нарастающим итогом	1035,83	2071,66	3107,49	4143,32	5179,16	6214,99	7250,82	8286,65	9322,48	10358,31
3	Зона ПО Магнитогорские электрические сети										
	Снижение электрической энергии по очередям	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00
	Всего снижение нарастающим итогом	1246,00	2492,00	3738,00	4984,00	6230,00	7476,00	8722,00	9968,00	11214,00	12460,00
4	Зона ПО Троицкие электрические сети										
	Снижение электрической энергии по очередям	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75
	Всего снижение нарастающим итогом	54,75	109,51	164,26	219,02	273,77	328,52	383,28	438,03	492,79	547,54

* Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (31°С).

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

В.А. Обвинцев

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Д.Н. Тиунов

С.А. Буль

СОГЛАСОВАНО:

Министр тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

А.А. Дрыга

" 16 " сентября 2026г.



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Е.С. Пинарин

" 17 " сентября 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Челябэнерго»

А.М. Артемьев

" 18 " сентября 2026г.



График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 гг.

по Филиалу ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории Челябинской области*

по производственным отделениям "Центральные электрические сети" и "Челябинские городские электрические сети" филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

	№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Металлургический энергорайон												
	1	ПАО "Челябинский металлургический комбинат"	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Всего по металлургическому энергорайону			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
			120,00	240,00	360,00	480,00	600,00	720,00	840,00	960,00	1080,00	1200,00
Энергорайон ЧЭМК												
	1	АО "ЧЭМК"	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	2	АО "ЧЦЗ"	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93
Всего по энергорайону ЧЭМК			448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93	448,93
			448,93	897,87	1346,80	1795,73	2244,67	2693,60	3142,53	3591,46	4040,40	4489,33
Энергорайон ЧТЭЦ-1 (без транзита ЧТЭЦ-2-ЧТЭЦ-1)												
	1	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	2	ПАО "ЧКПЗ"	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17
	3	АО "Копейский машиностроительный завод"	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15
	4	АО НПО "Электромашинна"	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
	5	ПАО "ЧТПЗ"	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30
Всего по энергорайону ЧТЭЦ-1 (без транзита ЧТЭЦ-2-ЧТЭЦ-1)			124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02
			124,02	248,05	372,07	496,10	620,12	744,15	868,17	992,20	1116,22	1240,25

Энергорайон ЧТЭЦ-2-ЧТЭЦ-1											
1	ООО "ЧТЗ - Уралтрак"	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Всего по энергорайону ЧТЭЦ-2-ЧТЭЦ-1		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		60,00	120,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00
Сосновский энергорайон											
1	ЧТТУ ООО "ЧелябГЭТ"	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Всего по Сосновскому энергорайону		9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
		9,75	19,51	29,26	39,02	48,77	58,53	68,28	78,04	87,79	97,55
Еманжелинский энергорайон (зона ЦЭС)											
1	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51
Всего по Еманжелинскому энергорайону (зона ЦЭС)		19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51
		19,51	39,02	58,53	78,04	97,55	117,05	136,56	156,07	175,58	195,09
Северный энергорайон											
1	АО "Кыштымский медеэлектролитный завод"	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12
2	АО "Вишневогорский ГОК"	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12
3	АО "Карабашмедь"	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38
4	ООО «Полимет Инжиниринг»	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Всего по северному энергорайону		253,61	253,61	253,61	253,61	253,61	253,61	253,61	253,61	253,61	253,61
		253,61	507,22	760,83	1014,44	1268,05	1521,66	1775,27	2028,88	2282,49	2536,10
Всего по ПО ЦЭС и ПО ЧГЭС		1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83	1035,83
		1035,83	2071,66	3107,49	4143,32	5179,16	6214,99	7250,82	8286,65	9322,48	10358,31

* Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (31°C).

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ



В.А. Обвинцев

Д.Н. Тиунов

Handwritten signatures:
1. A signature that appears to be "Александр Буфф".
2. A stylized signature, possibly "Д.Н. Тиунов".

СОГЛАСОВАНО:

Министр тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

А.А. Дрыга

" 16 " сентября 2026г.



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Е.С. Панарин

" 18 " сентября 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Челябэнерго»

А.М. Артемов

" 18 " сентября 2026г.



График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 гг.

по Филиалу ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории Челябинской области*

по производственному отделению "Златоустовские электрические сети" филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Златоусто-Миасский энергорайон											
1	ОАО "ЗМЗ"	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
2	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	ПАО "Комбинат Магnezит"	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
4	АО "Златмаш"	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	ООО "Электросетевая компания"	12,60	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
6	АО "Транснефть-Урал"	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
7	ФГУП "Приборостроительный завод"	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13	25,13
8	ОАО АЗ "Урал"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Всего по Златоусто-Миасскому энергорайону		562,73	590,86	590,86	590,86	590,86	590,86	590,86	590,86	590,86	590,86
		562,73	1153,58	1744,44	2335,30	2926,16	3517,02	4107,87	4698,73	5289,59	5880,45
Кропачево-Юрюзаньский энергорайон											
1	"УКВЗ имени С.М.Кирова" ф. АО "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева"	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
2	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23
3	ООО "КЛЗ"	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51
Всего по Кропачево-Юрюзаньскому энергорайону		88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74
		88,74	177,48	266,22	354,96	443,70	532,44	621,18	709,92	798,66	887,40

Ашинский энергорайон											
1	ПАО "Ашинский металлургический завод"	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73
Всего по Ашинскому энергорайону		140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73	140,73
		140,73	281,46	422,19	562,92	703,65	844,38	985,11	1125,84	1266,57	1407,30
Первомайский энергорайон зона ПО ЗЭС											
1	АО "Транснефть-Урал"	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Всего по Первомайскому энергорайону зона ПО ЗЭС		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00
Всего по ПО ЗЭС		798,20	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33	826,33
		798,20	1624,52	2450,85	3277,18	4103,51	4929,84	5756,16	6582,49	7408,82	8235,15

* Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (31°C).

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

В.А. Обвинцев

Д.Н. Тиунов

Александр Буф *В.А.*

СОГЛАСОВАНО:

Министр тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

А.А. Дрыга

" 16 " сентября 2026г.



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Е.С. Панарин

" 16 " сентября 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Челябэнерго»

А.М. Артемов

" 16 " сентября 2026г.



График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 гг.

по Филиалу ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории Челябинской области*

по производственному отделению "Троицкие электрические сети" филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Троицкий энергорайон											
1	ООО "Бускуль"	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Всего по Троицкому энергорайону		9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
		9,75	19,51	29,26	39,02	48,77	58,52	68,28	78,03	87,79	97,54
Карталинский энергорайон (зона ТЭС)											
1	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Всего по Карталинскому энергорайону (зона ТЭС)		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		45,00	90,00	135,00	180,00	225,00	270,00	315,00	360,00	405,00	450,00
Всего по ПО ТЭС		54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75
		54,75	109,51	164,26	219,02	273,77	328,52	383,28	438,03	492,79	547,54

* Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-31°C).

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

В.А. Обвинцев

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Д.Н. Тиунов

Handwritten signature of V.A. Obvinets

Handwritten signature of D.N. Tiunov

Handwritten signature of D.N. Tiunov

СОГЛАСОВАНО:

Министр тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

А.А. Дрыга

"16" сентября 2026г.



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -
главный диспетчер филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ

Е.С. Панарин

"18" сентября 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Челябэнерго»

А.М. Артемов

"18" сентября 2026г.



График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 гг.

по Филиалу ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» на территории Челябинской области*

по производственному отделению "Магнитогорские электрические сети" филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»


№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Магнитогорский энергорайон (без БРДУ)											
1	ПАО "ММК"	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Всего по Магнитогорскому энергорайону (без БРДУ)		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
		870,00	1740,00	2610,00	3480,00	4350,00	5220,00	6090,00	6960,00	7830,00	8700,00
Энергорайон ПС 90 -ПС Красная Горка - ПС Новый Курасан - ПС 60											
1	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс"	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Всего по энергорайону ПС 90 -ПС Красная Горка - ПС Новый Курасан - ПС 60		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
		28,00	56,00	84,00	112,00	140,00	168,00	196,00	224,00	252,00	280,00

Карталинский энергорайон (зона МЭС)											
1	Филиал ОАО "РЖД" Южно-Уральская железная дорога	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
2	ОАО «Новокаолиновый ГОК»	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
3	АО "Михеевский ГОК"	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Всего по Карталинскому энергорайону (зона МЭС)		348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
		348,00	696,00	1044,00	1392,00	1740,00	2088,00	2436,00	2784,00	3132,00	3480,00
Всего по МЭС		1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00	1246,00
		1246,00	2492,00	3738,00	4984,00	6230,00	7476,00	8722,00	9968,00	11214,00	12460,00

* Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-31°C).

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе филиала
АО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ



В.А. Обвинцев

Д.Н. Тиунов

